

Honkavaara-Isovaara tuulivoimapuisto, Ylitornio ja Honkavaara-Petäjaskoski 400 kV voimajohto, Ylitornio – Rovaniemi, ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Ylitornion Tuulivoima Oy suunnittelee Honkavaara-Isovaaran tuulivoimapuistoa Ylitornion kunnan alueelle. Tuulivoimapuistohanke muodostuu tuulivoimapuistosta ja tuulivoimapuiston sähkönsiirtoon tarvittavasta voimajohtoreitistä. Suunniteltu tuulivoimapuisto rajautuu pohjoisessa Pellon kunnanrajaan. Alueelle suunnitellaan enintään noin 63 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on korkeintaan 270 metriä.

Tuulivoimapuiston sähkönsiirtoa varten suunnitellaan uuden 400 kV voimajohdon rakentamista tuulivoimapuistosta Petäjaskosken sähköasemalle. Suunnitellun voimajohdon pituus on noin 52-58 kilometriä. Voimajohdon reitti sijoittuu suurimman osan matkastaan Metsähallituksen hallinnoimille valtion maille.

Hankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA-menettely). Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laaitima suunnitelma YVA-menettelyn toteutuksesta ja vaihtoehtoista. Jäljemmin hankkeesta vastaava esittää arvioinnin tulokset ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa.

YVA-menettelyssä tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:

Vaihtoehto VE0	Hanketta ei toteuteta
Vaihtoehto VE1	Enintään 63 tuulivoimalaa
Vaihtoehto VE2	Enintään 58 tuulivoimalaa
Vaihtoehto VE3	Enintään 52 tuulivoimalaa
Vaihtoehto VE4	Enintään 47 tuulivoimalaa

Sähkönsiirto

Vaihtoehto VEA	Läntinen reitti, Sähköasema sijaitsee n. 47 km hankealueesta luoteeseen ja liitäntää varten tullaan rakentamaan noin 52 km pituinen voimajohto.
Vaihtoehto VEB	Itäinen reitti, Sähköasema sijaitsee n. 47 km hankealueesta luoteeseen ja liitäntää varten tullaan rakentamaan noin 58 km pituinen voimajohto.

Nähtävilläolo

Arviointiohjelma on **nähtävillä 14.10.-12.11.2021** seuraavissa paikoissa:

- Ylitornion kunnanvirasto, Alkkulanraitti 55
- Rovaniemen kaupunki, Kauppakeskus Rinteenkulma, Osviitta, Koskikatu 25, 2.krs
- Pellon kunnanvirasto, Kunnantie 4
- Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hallituskatu 3 B, Rovaniemi
- internet www.ymparisto.fi/HonkavaaralsovaaratuulivoimapuistovoimajohtoYVA

Arviointiohjelmaan voi tutustua myös Tornionlaakson kirjaston Ylitornion toimipisteessä (Alkkulanraitti 31) ja Pellon toimipisteessä (Museotie 37) sekä Rovaniemen kaupunginkirjastossa (Jorma Eton tie 6). Lapin ELY-keskus antaa yhteysviranomaisen lausunnon arviointiohjelmasta kuukauden kuluessa nähtävilläolon päätyttyä. Lausunnossa esitetään samalla yhteenveto muista lausunnoista ja mielipiteistä. Lausunto julkaistaan internetissä ja pidetään nähtävänä edellä mainituissa paikoissa koko YVA-menettelyn ajan.

Arviointiohjelmaa esitellään ja siitä voi keskustella **yleisötilaisuudessa 26.10.2021 klo 17** alkaen Raanujärven Loimun urheilutalolla, Pellontie 55, 97250 Raanujärvi.

Mielipiteiden esittäminen

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne **viimeistään 12.11.2021** Lapin ELY-keskukseen sähköpostitse: [kirjaamo.lapp\(a\)ely-keskus.fi](mailto:kirjaamo.lapp(a)ely-keskus.fi) tai postitse: Lapin ELY-keskus, PL 8060, 96101 Rovaniemi.

Lisätietoja:

Hanke: Hankkeesta vastaava Raimo Kivioja, puh. 040 7476 514, [etunimi.sukunimi\(a\)smartwind.fi](mailto:etunimi.sukunimi(a)smartwind.fi) (Ylitornion Tuulivoima Oy)

Vaikutusten arviointi: YVA-konsultti Leila Väyrynen, puh. 040 5412 306, [etunimi.sukunimi\(a\)fcg.fi](mailto:etunimi.sukunimi(a)fcg.fi) (FCG Finnish Consulting Group Oy)

YVA-menettely: yhteysviranomainen Riikka Nevalainen, puh. 0295 037 525, [etunimi.sukunimi\(a\)ely-keskus.fi](mailto:etunimi.sukunimi(a)ely-keskus.fi) (Lapin ELY-keskus)

Rovaniemellä 14.10.2021

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus